


ZBIORNIK NAZIEMNY



	2700 l (1200 kg)	4850 l (2100 kg)	6700 l (2900 kg)
ilość energii (kWh)	16800	29400	40600

[mm]	2700 l	4850 l	6700 l
Ø	1250	1250	1250
L	2500	4395	5900
H	775	775	775
e	1550	2000	3500

PODPIS

SKALA

Ø

NUMER ARKUSZA

DATA

29 wrzesień 2020

Rys.5

Instalacja gazowa na propan – część doziemna oraz wewnętrzna,
ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm³ do budynku
Świetlicy Wiejskiej w m. Krynice gmina Trzciannę, dz. nr geod. 36/1 obręb 8.

SCHEMAT ZBIORNIKA NAZIEMNEGO

Projektant: mgr inż. Grażyna Sykała

Nr upr. Bł /24/87 Bł/283/89

