

Numer obwodu	RG/TB1	--	O1	O1b1	s1/b1	O1b2	s2/b2	O1c1	s3/c1	O1c2	s4/c2	OA	O2	G1	G2	G3
Opis	Zasilanie TB1	Kontrola napięcia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Moc [kW]/Prąd [A]	PI=24,55kW/PS=8,6kW	--	0,2	0,25	--	0,25	--	0,25	--	0,25	--	0,5	0,25	2	2	0,5
Przewód	YKYzo 0,6/1kV 5x10 mm	--	YDYzo 450/750V 3x1,5 mm	YDYzo 450/750V 3x1,5 mm	YDYzo 450/750V 3x1,5 mm	YDYzo 450/750V 3x1,5 mm	YDYzo 450/750V 3x1,5 mm	YDYzo 450/750V 3x1,5 mm	YDYzo 450/750V 3x1,5 mm	YDYzo 450/750V 3x1,5 mm	YDYzo 450/750V 3x1,5 mm	YDYzo 450/750V 3x1,5 mm	YDYzo 450/750V 3x1,5 mm	YDYzo 450/750V 3x2,5 mm	YDYzo 450/750V 3x2,5 mm	YDYzo 450/750V 3x2,5 mm
Nazwa obwodu	Zasilanie tablicy bezpiecznikowej TB1	--	Oświetlenie	Oświetlenie	Sterowanie oświetleniem	Oświetlenie	Sterowanie oświetleniem	Oświetlenie	Sterowanie oświetleniem	Oświetlenie	Sterowanie oświetleniem	Oświetlenie AW/EW	Oświetlenie	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazdo access point

PI= 24,55 kW
KI= 0,35
PS= 8,6 kW
cos fi= 0,92
Imax= 13,5 A

SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V




ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok
tel. 666 328 625, email: biuro@elektris.eu
NIP: 542-298-63-74 REGON: 360955697
www.elektris.eu

PIOTR BARTOSZEWICZ

Nazwa obiektu budowlanego	GMINNE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH W TRZCIANNEM				
Inwestor	GMINA TRZCIANNE UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 19-104 TRZCIANNE				
Lokalizacja	TRZCIANNE, UL. WOJSKA POLSKIEGO				
Nr. ewid. gruntu	54/5				
Tytuł rysunku	SCHEMAT TABLICY TB1				
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Projektant	mgr inż. Piotr Bartoszewicz PDL/0129/POOE/14	PODPIS:	Data	Skala	Nr rys.
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Goliński PDL/0073/PWBE/17	PODPIS:	08.08.2021	---	E-11.1

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E. Dokumentację opracowano w Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy użyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374





Numer obwodu	O8	G11
Opis	--	--
Moc [kW]/Prąd [A]	0,2	2
Przewód	YDY2o 450/750V 3x1,5 mm	YDY2o 450/750V 3x2,5 mm
Nazwa obwodu	Oświetlenie	Gniazda ogólne

SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V



ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok

tel. 666 328 625, email: biuro@elektris.eu

NIP: 542-298-63-74 REGON: 360955697

www.elektris.eu


PIOTR BARTOSZEWICZ

Nazwa obiektu budowlanego	GMINNE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH W TRZCIANNEM				
Inwestor	GMINA TRZCIANNE UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 19-104 TRZCIANNE				
Lokalizacja	TRZCIANNE, UL. WOJSKA POLSKIEGO				
Nr. ewid. gruntu	54/5				
Tytuł rysunku	SCHEMAT TABLICY TB1				
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Projektant	mgr inż. Piotr Bartoszewicz PDL/0129/POOE/14	PODPIS:	Data	Skala	Nr rys.
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Goliński PDL/0073/PWBE/17	PODPIS:	08.08.2021	---	E-11.3

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.).

POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E. Dokumentację opracowano w

Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy użyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374

[illegible]

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.): **POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E**. Dokumentację opracowano w Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy użyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374