





Tablica bezpiecznikowa RG:

- 4x24 moduły
- wykonanie p/t,
- drzwi pełne,
- min. IP30,
- zasilanie tablicy od dołu,
- odejścia obwodów do góry,
- rezerwa na rozbudowę min 10%.

Numer obwodu	Z1	1s	Z2	2s	--	--	--
Opis	--	--	--	--	--	--	--
Moc [kW]/Prąd [A]	0,1	--	0,1	--	--	--	--
Przewód	YKYżo 0,6/1kV 3x6 mm + FeZn 25x4	--	YDYżo 450/750V 3x1,5 mm	--	--	--	--
Nazwa obwodu	Zasilanie oświetlenia zewnętrznego	Sterowanie oświetleniem	Zasilanie oświetlenia elewacyjnego	Sterowanie oświetleniem	Zegar astronomiczny	Sterowanie oświetleniem	Czujnik zmiernychowy

SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Układ sieci TN-S 400/230V



ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok
tel. 666 328 625, email: biuro@elektris.eu
NIP: 542-298-63-74 REGON: 360955697
www.elektris.eu

PIOTR BARTOSZEWICZ

Nazwa obiektu budowlanego	GMINNE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH W TRZCIANNEM				
Inwestor	GMINA TRZCIANNE UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 19-104 TRZCIANNE				
Lokalizacja	TRZCIANNE, UL. WOJSKA POLSKIEGO				
Nr. ewid. gruntu	54/5				
Tytuł rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG				
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Projektant	mgr inż. Piotr Bartoszewicz PDL/0129/POOE/14	PODPIS:	Data	Skala	Nr rys.
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Goliński PDL/0073/PWBE/17	PODPIS:	08.08.2021	---	E-09.2

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4 lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E. Dokumentację opracowano w Biurze ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz przy użyciu programu AutoCAD LT 2015, nr licencji 558-22891374