



J.ZEWN.

$Q_{ch}=2,0(0,9-3,0)kW$   
 $Q_{grz}=2,5(0,9-3,4)kW$   
 $1\phi 230V 50Hz$   
 $P=0,45/0,555kW (ch/grz)$   
 $I=6,5/9A (ch/grz)$   
wym 541x663x290  
masa22kg

$\phi 9,53/6,35$

04 Pom. nr4 Techn.  
8,9 m2 Beton

J.WEWN.

$Q_{ch}=2,0(0,9-3,0)kW$   
 $Q_{grz}=2,5(0,9-3,4)kW$

Uwaga:  
Skropliny odprowadzić do  
najbliższego leżaka kan.  
san. z zasyszowaniem